

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Lille, le 28 décembre 2020
VILLE DE LA FERÉ
 30 DEC. 2020

MONSIEUR LE MAIRE
 MAIRIE DE LA FERÉ
 MAIRIE
 02800 LA FERÉ

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
 CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

COM AGGLO CHAUNY TERGNIER LA FERÉ

Prélèvement : N° 00182441
 Unité de gestion 0784 COM AGGLO CHAUNY TERGNIER LA FERÉ
 Installation UDI 001580 LA FERÉ
 Point de surveillance S 0000002658 SECTEUR PÉRIPHÉRIQUE 2
 Localisation exacte
 Commune FERÉ (LA)

Prélevé le : mercredi 16 décembre 2020
 par : ELODIE PICHELIN
 Type visite : D1 EN DISTRIBUTION

Laboratoire Départemental d'Analyses et de Recherches - Pôle du Griffon - 180, rue Pierre-Gilles de Gennes - 02000 Barenton Bugny
 Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00183551 Référence laboratoire : H_CS20.14195.3

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Analyse laboratoire

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	10 °C				25,00
Température de mesure du pH	15,5 °C				

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
----	--------------	--	--	------	------

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	850 µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----------	--	--	--------	---------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L				0,10
-------------------	-------------	--	--	--	------

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0		

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,38 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,48 mg(Cl2)/L				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00182441)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Préfet et par délégation
 Le Chef de Service Santé Environnementale dans l'Aisne
 Cyril PISSON